

**ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ОПФР**  
**ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА**  
**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**(государственное учреждение)**  
**В КОЧЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ**  
**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Плахотного, 34, КОЧЕНЕВО, 632640,  
тел.(383512) 2-34-13, факс 2-30-84  
ОГРН 1025405824476  
ИНН/КПП 5425109645/542501001

Генеральному директору  
ООО «Абсолют»  
Д.О. Коростелеву

№ \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

**Заключение**

О выполнении договора подряда №05Ю17 на проведение безразборной гидрхимической промывки системы отопления здания УПФР в Коченевском районе.

Здание УПФР в Коченевском районе, площадью 383 кв.м, двухэтажное, капитальный ремонт с частичной заменой радиаторов отопления на 1 этаже проведен в 2012 году. За время эксплуатации снизилась теплоотдача радиаторов отопления на втором этаже, в некоторых кабинетах теплоноситель не попадал в радиаторы, вследствие чего в здании не соблюдался температурный режим. Было принято решение о промывке системы отопления.

В соответствии с договором фирма ООО «Абсолют» в апреле месяце провела безразборную гидрхимическую промывку системы отопления здания с применением средства Антиржавин. Для чего система отопления была отключена от рабочего контура и создан отдельный контур для циркуляции химического раствора. Химический раствор менялся несколько раз, работы проводились в течении 14 часов.

Результат проведенных работ:

1. Загрязнения из системы отопления удалены.
2. Теплоноситель поступает во все радиаторы здания.
3. Температурный режим в здании восстановлен.
4. Повреждения теплового оборудования (в том числе датчиков температуры воды, на которые воздействовал раствор) вследствие гидрхимической промывки не выявлено.

Работы ООО «Абсолют» выполнены в полном объеме, качественно в оговоренный срок.

Начальник УПФР  
в Коченевском районе



В.М.Главчева